



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° Ma 11038 / 606406

Délivrée à:
Delivered to:

FINSECUR SA
52 rue Paul Lescop - 92000 NANTERRE - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

2097BA
2087BA

Produit:
Product:

BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE
BAAS

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

AXENDIS

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

11400

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Type Ma - Classe II - IP42 - IK07
Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50 - Classe sonore : B
Autonomie nominale : 12 h - Durée d'alarme générale : 5 min

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateur : Ni-Mh 1 x 8,4 V / 170 mAh - Uniross R22/PP3
Ni-Mh 1 x 8,4 V / 170 mAh - Europa R22/PP3
Ni-Mh 1 x 9 V / 280 mAh - Europa R22/PP3
Maintien de la licence Ma 11036 / 606406

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF C 48-150:1989

Documents pris en compte:
Relevant documents:

LCIE n°79297-567917C et 90986-582471 C - 103745-605 838 C -
103945-606397 A

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-03-24

Rémi HANOT

Responsable de Certification

Certification Officer



Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.