

LCIE N° : T 21030 / 752573

Titulaire :
License Holder:**BLOCTECH SAS**
14, avenue du 1er Mai;
91120 PALAISEAU - FRANCESite de fabrication :
Factory:**TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. (N°26378)**
Morawica 355, 32-084 Morawica - POLOGNEProduit :
Product:**BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes P**
BAES for atmosphere light-emitting diode PMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

BLOCTECH

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

ONE E1S 44 TC

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
Règle d'Application n° 110-699 :2013Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°167804-752574 A/B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 08/09/2021

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license
T 21030 / 752573

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeur / Value
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	2,1 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	44
Degré IK / IK degree	08
Flux assigné / Rated lumen output	136 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	3.2V - 0.6 Ah LiFePO4/C 3.2V - 1.5 Ah LiFePO4/C
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 LEDs
Télécommande / Remote control	Oui / Yes