



## SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

# Certificat

Certificate

## COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
<b>Reconduction du 01/01/2010</b>
N° d'identification : <b>EAE 011 B0</b>

### La Société :

**SLAT**  
11, rue Jean Elysée Dupuy  
BP 66  
69543 CHAMPAGNE AU MONT D'OR  
France

<b>Date de fin de validité du</b>
<b>31/12/2011</b>

### Pour son usine de :

CHAMPAGNE AU MONT D'OR - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com), selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Equipement d'Alimentation Electrique**  
Référence commerciale : **AES 24V 4A C24 SB**  
Marque commerciale : **SLAT**  
Type de produit : **Equipement seul**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

### Caractéristiques certifiées :

- Nombre de sortie d'utilisation : **2**
- Tension nominale : **24 V**
- Courant maximal d'utilisation : **4 A**
- Capacité maximale des batteries : **12 Ah**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2: 2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN



Ce certificat est constitué de 1 page

