



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Reconduction du 01/01/2010
N° d'identification : EAE 011 G0

La Société :

SLAT
11, rue Jean Elysée Dupuy
BP 66
69543 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
France

Date de fin de validité du
31/12/2011

Pour son usine de :

CHAMPAGNE AU MONT D'OR - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Equipement d'Alimentation Electrique**
Référence commerciale : **AES 48V 2A C24 SB**
Marque commerciale : **SLAT**
Type de produit : **Equipement seul**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Nombre de sortie d'utilisation : **2**
- Tension nominale : **48 V**
- Courant maximal d'utilisation : **2 A**
- Capacité maximale des batteries : **2,1 Ah**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2: 2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

