



LCIE

LICENCE



LCIE N° : 15104 / 708685

Titulaire : LINERGY S.r.l
License Holder: Via Alcide de Gasperi 9; 63075 ACQUAVIVA PICENA -Italie

Site de fabrication : LINERGY S.r.l (N°2114BA)
Factory: Via Alcide de Gasperi 9 ; 63075 ACQUAVIVA PICENA - Italie

Produit : Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée
Product: Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) : LINERGY
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : LF8107G
Model, type, reference: LF8107B

Caractéristiques principales : Voir Annexe / See Annex
Main characteristics:

Informations complémentaires : Maintien de la licence 15101 / 708685
Additional information:

Le produit est conforme à : NF EN 60598-1:2015
The product is in conformity with: NF EN 60598-2-22:2014
 UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte : Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) LCIE n° 136001-672392M ;
Relevant documents: LCIE n° 150372-708206


Annule et remplace (s'il y a lieu) : La licence / License 15104 / 673385/M1 du/of 29/09/2016. Mise à jour normative
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 17/11/2017

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
15104 / 708685**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	4,45 VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	240 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	40 leds