



CMSI CONVENTIONNEL

Kara 8 UP Type B

CMSII CONVENTIONNEL TYPE B



Kara 8 UP Type B

CMSI TYPE B CONVENTIONNEL

→ Le centralisateur de mise en sécurité incendie **Kara 8 UP Type B** permet l'élaboration d'un système de sécurité incendie (FSI) de catégorie B avec équipement d'alarme (EA) type 2a. Il intègre dans un même boîtier une unité de signalisation pour les déclencheurs manuels de 8 lignes conventionnels et un CMSI composé d'une unité de gestion d'alarme (UGA) et de 3 fonctions de mise en sécurité paramétrables en émission ou rupture de courant.

Ces deux systèmes sont dotés d'une indépendance fonctionnelle (alimentations distinctes). Le CMSI est doté d'une autonomie de 72h en veille.

→ ICONOGRAPHIE



→ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation :

- Tension de service : 12V
- Source principale : 230 Vca

Sources secondaires :

- 1 batterie plomb sans entretien 12 V 7,2 Ah pour l'ECS
- 1 batterie plomb sans entretien 12 V 1,2 Ah pour l'UGA

Détection :

- 8 lignes de détection de 32 points
- Discrimination d'alarme
- Double détection

Mise en sécurité

- 1 zone d'évacuation UGA1
- 2 lignes indépendantes de diffuseurs sonores temporisation ajustable 0 à 5 mn
- 3 fonctions de mise en sécurité configurables à émission ou à rupture avec ou sans contrôle de position
- Autonomie 72 h en veille / 1 h de mise en sécurité / 10 minutes en alarme

→ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : H 300mm x L 506mm x P 117mm
- Poids : 6,2 Kg (avec batteries)

▶ LESPLUS

- UNE FONCTION "DIAGNOSTIC" PERMET DE DÉTERMINER FACILEMENT L'ORIGINE DES DÉRANGEMENTS SUR CHACUNE DES BOUCLES
- AUTONOMIE DE 72 HEURES EN VEILLE.
- PARAMÉTRAGE PAR LA FACE AVANT OU PAR PC
- UNE BATTERIE DE SECOURS DE 12V SUFFIT POUR L'ALIMENTATION SECONDAIRE DE CHAQUE SYSTÈME (ECS ET CMSI).
- SORTIE RS232 POUR CONFIGURATION PAR PC

→ COMPATIBILITÉ

- DM Nemo C
- Diffuseurs sonores Buccin et Sirocco
- Reports d'alarme de synthèse et d'exploitation FI-REP, Aviso
- Alimentations Corail 24 V ou 48V

→ CODES ARTICLES

→ ECSCO003
KARA8 TYPE B

→ CERTIFICATIONS

→ CONFORME AUX NORMES :
EN 54-4, NF S61-934, NF S61-935, NF S61-936, NF S61-940

→ NUMÉRO DE CERTIFICAT NF/SSI :
SSI 100 A0

→ NUMÉRO D'IDENTIFICATION :
CMSI 099 B0



FINSECUR

52, rue Paul Lescop
92000 NANTERRE

t. +33 (0)1 41 37 91 91
f. +33 (0)1 41 37 92 01

finsecur@finsecur.com
www.finsecur.com