

EXTINCTION

Kara 8 EXT

EXTINCTION - DECT



Kara 8 EXT

EXTINCTION - DECT

→ **Kara 8 EXT** est un ECS conventionnel intégrant la fonction extinction conforme à la norme NF EN 54-2 pour la partie ECS (détection) et NF EN12094-1 pour la partie extinction. Il est alimenté par une EAE Externe. Ce tableau d'extinction compact est monozone (une zone de noyage par coffret). Possibilité de commander soit des solénoïdes soit des têtes pyrotechniques. Possibilité d'effectuer de l'extinction basse pression en CO2.

→ ICONOGRAPHIE



→ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation :

- EAE externe 24 V

Circuit de détection :

- 2 pour l'extinction (détection en confirmation d'alarme)
- 1 pour les locaux annexes
- 1 zone de noyage
- Temporisation du signal d'extinction
- Signal représentant l'émission d'agent extincteur
- Dispositif d'arrêt d'urgence
- Contrôle de la durée d'émission
- Déclenchement d'une émission secondaire
- Mode manuel seul

Sorties par contacts libres de potentiel (1 A 30 Vcc) :

- Relais feu général
- Relais dérangement général
- Relais dérangement DECT
- Relais programmable
- Report indication passage gaz
- Sortie RS232

→ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : H 300mm x L 506mm x P 117mm
- Poids : 6,2 Kg (avec batteries)

LES PLUS

- CONFIGURATION SIMPLE PAR SWITCH.
- BOUCLE DE DÉTECTION POUR LES LOCAUX PÉRIPHÉRIQUES
- SIGNALISATION DE PERTE TOTALE D'ALIMENTATION
- REPORT INDICATION PASSAGE GAZ

→ COMPATIBILITÉ

- Détecteurs Cap 112
- Déclencheurs manuels d'arrêt d'urgence Nemo A/U
- Déclencheurs manuels de commande extinction Nemo EXT
- Diffuseurs sonores extinction Buccin EXT
- Panneaux lumineux: entrée interdite, évacuation immédiate
- Systèmes d'extinction: Vulcain 100 (IG01) Vulcain 200 (IG01), Vulcain 300 (IG55), Vulcain 400 (IG55).
- Alimentations Corail 24 V ou 48V

→ CODES ARTICLES

→ ECSCO004
KAARA DECT

→ DETC0101
CAP 112

→ BBGCO205
NEMO A/U

→ BBGCO206
NEMO EXT

→ AVSNE309
BUCCIN EXT

→ AVSNE326
Panneau LUMINEUX

→ CERTIFICATIONS

→ CONFORME À LA NORME :
NF EN 54-2 et NF EN 12094-1

→ NUMÉRO D'IDENTIFICATION :
ECS 040 C0

→ NUMÉRO DE CERTIFICAT NF/SSI :
SSI 194 A0

→ NUMÉRO DE CERTIFICAT CE :
1116 CPR 014


FINSECUR®

52, rue Paul Lescop
92000 NANTERRE

t. +33 (0)1 41 37 91 91
f. +33 (0)1 41 37 92 01

finsecur@finsecur.com
www.finsecur.com